


### Endenergiebedarf Gebäude



|                      | [kWh/m²·mth] |         |      |       |     |      |      |        |       |         |      |      | kWh/m²a |
|----------------------|--------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|---------|------|------|---------|
|                      | Januar       | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktober | Nov. | Dez. |         |
| Heizung              | 22,7         | 18,9    | 15,2 | 7,2   | 2,3 | 1,0  | 0,6  | 0,8    | 2,5   | 8,9     | 16,9 | 22,9 | 120,1   |
| Trinkwarmwasser      | 0,3          | 0,3     | 0,3  | 0,3   | 0,3 | 0,3  | 0,3  | 0,3    | 0,3   | 0,3     | 0,3  | 0,3  | 3,8     |
| Beleuchtung          | 1,0          | 0,8     | 0,9  | 0,9   | 0,9 | 0,8  | 0,9  | 0,9    | 0,9   | 0,9     | 0,9  | 1,0  | 10,8    |
| Belüftung            | 0,2          | 0,2     | 0,2  | 0,2   | 0,2 | 0,2  | 0,2  | 0,2    | 0,2   | 0,2     | 0,2  | 0,2  | 2,8     |
| Kühlung              | 0,0          | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0     |
| Bonus z.B. durch KWK | 0,0          | 0,0     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0     |
| Endenergie           | 24,2         | 20,3    | 16,7 | 8,6   | 3,7 | 2,4  | 2,1  | 2,2    | 3,9   | 10,4    | 18,4 | 24,5 | 137,4   |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Bezugsfläche | 1.654,30 m² |
|--------------|-------------|